



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 25/01360
Arkivkode
Saksbehandler Hilde Christin Johansen Mietinen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fylkesutvalg	23.04.2025	52/25

Svar på høring - Endringer i forskrift for nettregulering og energimarkedet (NEM) om plikt til å holde av kapasitet

Fylkesutvalg har behandlet saken i møte 23.04.2025 sak 52/25

Møtebehandling

Hallgeir Johan Strifeldt, R, fremmet følgende tilleggsforslag (1):

1. Fylkesutvalget ber om at fylkeskommunene gis formell medbestemmelse i nettutviklingsplanlegging, og at lokale og regionale utviklingsplaner, herunder boligbygging, beredskap og næringsutvikling, skal legges til grunn i vurderingene av forventet forbruksvekst.
2. Fylkesutvalget understreker at kapasitet i nettet først og fremst skal reserveres til samfunnsnyttige og nasjonale behov. Nettilknytning for eksportformål og profittdrevet kraftkrevende industri, som for eksempel batterifabrikker og datasentre, må ikke fortrenge behov knyttet til lokal verdiskaping, helse, utdanning og velferd.

Votering

Tilleggsforslag 1 – falt mot 10 stemmer

Innstillingens punkt 3. – vedtatt mot 3 stemmer

Innstillingen uten punkt 3. – enstemmig vedtatt

Fylkesutvalgs vedtak

1. Fylkesutvalget i Finnmark fylkeskommune støtter forslaget om at nettselskapene skal holde av kapasitet i regionalnettet til uttakskunder med samlet maksimalt effektuttak under 1 MW.
2. Fylkesutvalget støtter at det i transmisjonsnettet skal det holdes av kapasitet til kunder med samlet maksimalt effektuttak under 5 MW og forventet årlig forbruk på under 20 GWh.

3. Fylkesutvalget mener at prosessene med utbygging av de omsøkte 420 kW linjene i Finnmark igangsettes umiddelbart, herunder strekningen Adamselv – Varangerbotn.
4. Fylkesutvalget støtter at nettselskap skal legge større vekt på prognoser, utviklingsbehov, planer og strategier i nettpanleggingen.
5. Fylkesutvalget støtter krav om at nettselskapene og Statnett må planlegge og gjennomføre nødvendige nettinvesteringer for forventet forbruksutvikling hos uttakskunder under fastsatte terskelverdier, inkludert for uttakskunder som formelt ikke har forespurt tilknytning.
6. Fylkesutvalget understreker at det er behov for en raskere utbyggingstakt basert på faktisk behov, basert på ønsket utvikling, men også sett i et sikkerhets- og beredskapsperspektiv.
7. Fylkesutvalget støtter endringer og krav som bidrar til mer robust og fremtidsrettet nettinfrastruktur i hele landet.
8. Fylkesutvalget støtter kravet om å varsle Reguleringsmyndigheten for energi (RME) dersom plikten ikke kan overholdes.