

Energidepartementet
Postboks 8148, Dep
0033 Oslo
postmottak@ed.dep.no

14.04.2025

Høringsinnspill på plikt til å holde av kapasitet i regional- og transmisjonsnett til kunder under terskelverdier

Lede viser til Energidepartementet (ED) sin høring på plikt til å holde av kapasitet i regional- og transmisjonsnett til kunder under terskelverdier, og vi takker for muligheten til å gi innspill.

Lede støtter forslaget om at mindre nettkunder ikke skal vente lenge på tilknytning på grunn av forhold i regional- og transmisjonsnett. ED foreslår en reservasjonsløsning. Reservasjon for mindre nettkunder kan tenkes å skape en ulempe for større nettkunder. Vi ønsker imidlertid å nevne at risikoen for dette kan minskes hvis nettselskapene kan ta en midlertidig høyere driftsrisiko o.l. for å tilknytte mindre kunder og hvis myndighetene ønsker at forventningsbaserte investeringer skal inngå i verktøykassen. For samfunnet er det sentrale at mindre kunder ikke skal måtte vente lenge på tilknytning på grunn av forhold i regional- og transmisjonsnett.

ED foreslår en terskelverdi på 5 MW og 20 GWh for transmisjonsnett. Samtidig skal alle nettkunder over 1 MW betale anleggsbidrag hvis de utløse tiltak i transmisjonsnett. Hvis det foreslåtte regelverket handler om at nettkunder under 5 MW og 20 GWh ikke lenger skal utløse investeringer og anleggsbidrag, må anleggsbidragsregelverket revideres. Hvis det kun handler om at nettkunder under terskelen skal tilknyttes før utløste investeringer med anleggsbidrag er ferdigstilt (midlertidig høyere driftsrisiko o.l.), bør det tydelig angis hvordan anleggsbidrag skal håndteres.

Et siste moment tar for seg begrepet «samme eiendom». ED har ved utarbeidelsen av forslaget til § 3-2 A lagt vekt på at plikten til å holde av kapasitet skal være *«enkel å forholde seg til, både for nettselskapene og deres kunder. Kriteriene skal være objektive og lite klagedrivende»*. I høringsnotatet er det for § 3-2 A første og annet ledd vist til at *«nettselskapet skal ta utgangspunkt i kundens samlede avtalte kapasitet på samme eiendom. Kunde skal forstås som samme person. Det betyr at en fysisk eller juridisk person ikke kan få prioritert tilgang på kapasitet ved å sende flere forespørsler om kapasitet eller ved å etablere flere tilknytningspunkt, hvis kundens samlede avtalte kapasitet vil overstige terskel verdiene på samme eiendom.»*

Lede mener det er rom for ulike tolkninger av hva som ligger til «samme eiendom», og at dette bør defineres til å være matrikkelenhet jf. Matrikkellova § 5 og Matrikkelforskriften (kommunenummer, gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer eller anleggseiendom). Dette er en forutsigbar metode for eiendomsangivelser, som er enkel for nettselskapene å ettergå. Av hensyn til forutsigbarhet og likebehandling, bør vilkåret komme frem av forskriftsteksten. Presiseringer

som kommer frem i høringsnotater er ikke like lett tilgjengelig for kundene og har dessuten en lavere rettskildemessig status. Slik vi leser forslaget til forskriftstekst til ny § 3-2 A, så kan en ren ordlydstolkning innebære at flere ulike kunder kan søke om en tilknytning på samme eiendom, så lenge hver kunde hver for seg søker om effektuttak på under henholdsvis 1 MW og 5 MW. I så fall kan en kunde relativt enkelt opprette flere selskaper som søker om flere tilknytninger på en eiendom, når de har en virksomhet som kan ha flere tilknytningspunkter. Dersom det settes inn en begrensning knyttet til matrikkelenhet, vil dette ikke lenger være et alternativ etter forskriftens ordlyd. Enkelte kunder vil likevel kunne fradele eiendom for å tilpasse seg unntaket. Imidlertid tror vi at dette kun vil gjelde noen få aktører, ettersom kunden i så fall må ha en virksomhet som er egnet for en slik oppdeling. Lede mener at det er eiendomsforholdene på søknadstidspunktet som må legges til grunn.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Takk igjen for muligheten til å gi innspill.

Med vennlig hilsen
Lede AS


Eivind Granne
Rammefilmer