

Høringsuttalelse til

Forslag til endringer i energilovsforskriften m.v.

Notatet inneholder Småkraftforeningas høringssvar til forslag til endringer i energilovsforskriften, systemansvarsforskriften og NEM-forskriften.

Vi viser til utsendt høringsbrev av 15.09.2025 om enkelte endringer i energilovsforskriften m.v.

Endringsforslaget er en oppfølging av endringene i energiloven om innføringen av en plikt for områdekonsesjonærer for tilknytning av nye produksjonsanlegg som tilknyttes nett opp til med 22 kV.

Småkraftforeninga er godt fornøyd med at regjeringen innfører en henteplikt for tilknytning av anlegg opp til 22 kV spenningsnivå.

Vi har kun kommentar knyttet til forskriftens §3-4 om tilknytningspunkt. Vi tror det er hensiktsmessig som foreslått at for småkraftverk settes denne i overgang mellom produksjonsanlegg og nettanlegg, dvs. ved klemme på yttervegg eller om nødvendig innføring gjennom grunnmur. En vil da ha sikret at ikke eier av produksjonsanlegg må søke konsesjon for nettanlegg, siden alt nett vi da være dekket av netteiers områdekonsesjon.

Vårt anliggende gjelder imidlertid høyspent produksjonsdeler i generator og transformator. Dersom henteplikten også omfatter disse elementene ved at de omfattes av områdekonsesjonen så er ikke dette noe problem. Om kraftverkseieren imidlertid må søke egen anleggskonsesjon for transformator og generator, en av dem eller begge, så bør det ligge en føring knyttet til dette.

Grunnen til vår bekymring er at dersom det fortsatt er krav om egen anleggskonsesjon så vil ikke NVE behandle detaljplanen for anlegget før anleggskonsesjonen er på plass om de velger å videreføre dagens praksis. Det vil kunne gi forsinkelser og i ytterste konsekvens kan en risikere at konsesjonen bortfaller fordi fristen for oppstart av byggearbeid utløper.

Søknad om konsesjon for transformator og generator vil etter vårt syn ikke kreve noen egen høring, da det er inne på lukket område. Det vil derfor ikke ha noen miljømessige konsekvenser, og det må derfor være kommunisert tydelig at detaljplangodkjenning ikke skal avhenge av at anleggskonsesjon er på plass. Så lenge den foreligger før kraftverket kobler seg til nettet skal det være tilstrekkelig.

Ut over dette har vi ingen merknader, og vi imøteser at forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2026.

Oslo 10.11.2025

Øystein Grundt

Småkraftforeninga